

Leistungsumfang Wartung – Feststellanlagen für den Einsatz an Feuer- und Rauchschutztüren

| | |
|--|--|
| Allgemeine Sichtprüfung vorhanden / geführt / vollständig | Prüfbuch |
| | Typenschild |
| | Hinweisschilder |
| | Kennzeichnung der Glasflächen |
| Sichtprüfung Zustand und vollständig | Entsprechen die Komponenten der allgemeinen bauaufsichtliche Zulassung |
| | Änderungen an der Brandschutztür |
| | Schließbereich frei und eben |
| | Unzulässige Veränderungen |
| Tür Zustand und Funktion | Leichtgängigkeit |
| | Schließfunktion |
| | Schließfolgeregelung |
| Auslösung Zustand und Funktion | durch Brandmelder |
| | durch Handauslösung |
| | durch Netzausfall |
| | durch externe Systeme (falls vorhanden) |
| Abschließend Kennzeichnung und Protokollierung | Eintragung ins Prüfbuch |
| | Prüfaufkleber anbringen |