



⊗ Bereich verdeckter Leitungsaustritt *

Befestigung mit M5 Schrauben oder vergleichbar.
Gewindetiefe Stahl= 4mm, Aluminium= 6mm.
Bei geringeren Wandstärken sind Einziehmuttern zu verwenden.
Zur Befestigung auf anderen Materialien sind Schrauben mit einem Mindestanzugsmoment von 5 Nm. zu verwenden.

* Bei Montage an Brandschutztüren sind die Vorgaben des Brandschutztüren-Herstellers zu beachten!

Surface treatment	Material:	Scale: 1:10			
Tolerance:	Mass Weight (g)	Part No.:	Date: 02.07.2019	Name: Johannpaschedag	
Type:	Proprietary rights apply in accordance with ISO 16016		Approved:	Norm:	
Description: DTN 80 2flg. Scherenarm A-8011040 EN 7 Sturztiefe 236-300 mm			Replace for:	Replace by:	
			Level:	Revision	Date
GU Automatic GmbH www.gu-automatic.com			Drawing No.: A-9906310		Sheet: 12
			CAD: G440024ERSZA		